

Протокол

испытаний совместимости счетчиков электрической энергии ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 и  
ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976, производства ЗАО «ЭМИС» и программного комплекса «ЭНЕРГОСФЕРА»  
версии 8.1 по протоколу СПОДЭС


Участники

От ЗАО «ЭМИС»

Инженер АСКУЭ

И.А. Катышев

От ООО «Прософт-Системы»



Инженер технической поддержки

А.В. Безгодов

Зам. директора ДАЭС по производству и

технической поддержке

Д.В. Боярских



## 8 Результаты испытаний

В результате выполнения испытаний был сделан вывод о совместимости счетчиков электрической энергии ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 и ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976, производства ЗАО «ЭМИС» и программного комплекса «ЭНЕРГОСФЕРА» версии 8.1 по протоколу СПОДЭС.

Была произведена проверка полноты и корректности считываемых данных со счетчиков электрической энергии ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 и ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976, отклонений не выявлено.

Была произведена проверка выполнения команд управления счетчиками электрической энергии ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 и ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976, нарушений не выявлено.



Система менеджмента качества соответствует ISO 9001:2015

Система экологического менеджмента соответствует ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья соответствует ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)